



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021  
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41  
E-mail: [tvenz@cntr.gosnadzor.ru](mailto:tvenz@cntr.gosnadzor.ru)  
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240  
ИНН/КПП 7702609639/770201001

170034, Тверская область, г.Тверь, Чайковского, д.1

(место составления акта проверки)

22.02.2019

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№7.1-0060вн-А/0041-2019

170034, Тверская область, г.Тверь, Чайковского, д.1

(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170034, Тверская область, г.Тверь, Чайковского, д.1.

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.01.2019г. № Т – 60-пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №134 (Сокращенное название: МБДОУ детский сад №134), ИНН 6905062357, ОГРН 1026900570971.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /15 часов в период с 18.02.2019 по 22.02.2019

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ детский сад №134 Цыганова В.Н.

(Фамилия, имя, отчества, подпись, дата, время)

18.02.2019г. в 10 час.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Саломаткина Светлана Николаевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору-ответственный за проведение мероприятий по контролю.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

**При проведении проверки присутствовали:**

- Цыганова Валентина Николаевна - заведующая МБДОУ детский сад №134, действующая на основании приказа №63 от 28.07.1989, Устава, утвержденного приказом начальника управления образования администрации г.Твери №78 от 22.01.2015.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки установлено:**

\*выявлены нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов \_\_\_\_\_  
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

\*Выявлены нарушения требований безопасности в электроэнергетике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора (в части электрических установок и сетей):

\*выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

\*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено по Предписанию от 13.11.2018 № 7.1-0860пл-А/0487-2018, составленному по акту проверки от 13.11.2018 № 7.1-0860пл-П/0487-2018, срок исполнения которых истек 13.02.2019.

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	Подтверждающий документ
1	2	3		4
1.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: - В прачечной не демонтировано неиспользуемое и не отвечающее требованиям нормативных документов электрооборудование, не изолированы концы неподключенного кабеля	Пункты 1.2.2, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145 (ПТЭЭП)	13.02.2019	Выполнено. Электрооборудование демонтировано
2.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: -Ненадежный контакт в щите освещения подвала, установленном в электрощитовой	Пункты 1.2.2, 1.6.1, 1.7.2. ПТЭЭП, п.2.1 ГОСТ 10434-82	13.02.2019	Выполнено. Контакт выполнен надежно
3.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: -В понижающем трансформаторе установленном в электрощитовой, отсутствует пробочный предохранитель на фазе А	Пункты 1.2.2, 1.6.1. ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. В понижающем трансформаторе, установлен предохранитель на фазе А
4.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: -окраска проводника защитного заземления на фасаде здания не соответствует требованиям правилам устройства электроустановок	Пункты 1.2.2, п.1.7.2. ПТЭЭП, п.1.1.29 Правил устройства электро-	13.02.2019	Выполнено. Окраска проводника защитного заземления на фасаде здания выполнена в соответствии с требованиями

		установок (ПУЭ) 7-е издание		правил
5.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: - аппараты защиты, установленные на стене пищеблока не имеют надписи	Пункты 1.2.2, п.1.7.2. ПТЭЭП, п.3.1.7. ПУЭ (6-е издание)	13.02.2019	Выполнено. Нанесены надписи
6.	Не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования: -кнопка для наружного освещения, установленная на стене коридора не имеет надписи	Пункты 1.2.2, п.1.7.2., п.2.5.3., ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Нанесена надпись на кнопке для наружного освещения, установленная на стене коридора
7.	Не внесены в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Внесены в схемы и чертежи изменения, схемы подписаны ответственным за электрохозяйство
8.	В организации отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Обеспечен запас калиброванных плавких вставок.
9.	В организации не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей всех силовых щитов (не соответствуют факту схемы в распределительных щитах электрощитовой)	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Откорректированы схемы в распределительных щитах электрощитовой
10.	В организации не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей всех силовых щитов (не соответствуют факту схема в ШР-2 пищеблока)	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Откорректирован схемы в ШР-2 пищеблока
11.	В организации не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей всех силовых щитов (отсутствует диспетчерское наименование на вновь установленном щите на 3 этажа)	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Нанесено диспетчерское наименование на вновь установленном щите на 3 этажа.
12.	Не проведены в организации осмотры кабельных линий, проложенных в земле, до 1 раз в 3 месяца	Пункт 2.4.15 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Проведены осмотры кабельных линий, проложенных в земле
13.	В организации не выполнение требование о нанесении стрелок на электродвигателях, указывающих направление вращения	Пункт 2.5.3 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Нанесены стрелки на электродвигателях, указывающих

				направление вращения
14.	В организации не обеспечено присоединение заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму : -не выполнена основная система уравнивания потенциалов	Пункт 2.7.4 ПТЭЭП Пункт 1.7.82 ПУЭ 7-е издание	13.05.2019	Выполнено Выполнена основная система уравнивания потенциалов (акт выполненных работ №750 от 19.12.2018)
15.	В организации не обеспечено присоединение заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму - повторное заземление нулевого (PEN) провода выполнено не на вводе в здание, отсутствует соединение заземлителя, расположенного рядом с кухней, с главной заземляющей шиной	Пункты 2.7.4,1.7.2 ПТЭЭП, Пункты 1.7.82, 7.1.45. ПУЭ 7-е издание	13.05.2019	Выполнено. Выполнено соединение заземлителя с главной заземляющей шиной
16.	В организации не проведен осмотр заземляющего устройства	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. 22.10.2018 проведен осмотр заземляющего устройства
17.	В организации не обеспечено наличие заполненного паспорта заземляющего устройства	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Оформлен паспорт заземляющего устройства
18.	В организации не предусмотрена проверка устройства защитного отключения (далее - УЗО)	Пункт 2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Выполнена проверка устройства защитного отключения ООО «Фора»
19.	В организации не обеспечено отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения, установленных в электрощитовой	Пункт 2.12.3 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Светильники аварийного освещения помечены буквой А
20.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем на щитах и сборках сети освещения (вновь установленный щит на 3 этаже)	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Выполнена схема на вновь установленном щите на 3 этаже (ЩОЗ)
21.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем на щитах и сборках сети освещения (вновь установленный щиты ШС-1, ШС-2 в пищеблоке)	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	13.02.2019	Выполнено. Выполнена схема на вновь установленных щитах ШС-1, ШС-2 в пищеблоке.
22.	В организации не ведется журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям	Пункт 6.6, приложение 8 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ)	13.02.2019	Выполнено. Внесены записи в журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

\*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: \_\_\_\_\_  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

\*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

\*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

С.М.Саломаткина  
(подпись проверяющего)

В.М.Саломаткина  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 25.01.2019 № Т-60-пр на 4 л. в 1 экз.;

**Подпись лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

22.02.2019 С.М.Саломаткина  
(подпись, дата)

С.Н. Саломаткина

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Заведующая МБДОУ детский сад №134 Цыганова В.Н.

должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

время 14.00 «22» 02 2019 года

В.М.Саломаткина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)