

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности: да
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

а именно:

1. На объекте защиты эвакуационные выходы из помещений (на 3-м этаже подготовительная группа Б, на 2-м этаже средняя группа А) не оборудованы световыми табло «Выход» (Основание: ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69-ФЗ); ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ); п. 5.3, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

2. На объекте защиты на 1-м этаже пожарный шкаф № 2 изготовлен из горючих материалов (Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 52-ст. (далее - ГОСТ Р 51844-2009));

3. На объекте защиты пожарные шкафы не опечатаны (Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009);

4. На объекте защиты в помещениях (в подвальном помещении и в кладовой на 1-м этаже) допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п. 35 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ));

5. На объекте защиты помещения (на 2-м этаже костюмерная, кладовая для спортивного инвентаря, на 1-м этаже кладовая, помещение плотницкой) не отделены от помещений другого класса функциональной пожарной опасности противопожарными преградами 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь) (Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 88, таблица 23, 24 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

6. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Основание: п. 54 ППР в РФ).

Нарушения допущены должностным лицом - заведующей МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 134 Мурзо С.С.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности от 11.05.2021 № 108/1/77

Подписи лиц, проводивших проверку



/А.С. Храбров/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Мурзо С.С. - Заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 134

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” мая 20 21 г.

у Мурзо С.С.
(подпись)